


Sprawdzenie odległości pionowej przy największym zwisie normalnym (+40C°) wg. normy PN-E-05100-1



Lp.	Rodzaj drogi kołowej	Odległość pionowa przy największym zwisie od drogi			
		Przewód linii o napięciu wyższym niż 1kV			
		nieuziemiony	uziemiony		
		przy największym zwisie normalnym	przy zwisie katastrofalnym	przy zerowaniu przewodu w sąsiednim przęśle	przy największym zwisie normalnym
1	2	3	4	5	6
1	Dworzec autobusowy, oznaczony parking	$7 + \frac{l'}{150}$	$5 + \frac{l'}{150}$	nie dotyczy	5,5
2	Droga krajowa			$5 + \frac{l'}{150}$	
3	Droga wojewódzka			nie dotyczy	
4	Droga gminna, droga lokalna, miejska			nie dotyczy	4,5
5	Droga zakładowa, droga wewnętrzna	$5 + \frac{l'}{150}$	$4 + \frac{l'}{150}$		
6	Droga polna				

U - napięcie znamionowe linii w kV

istn. linia napowietrzna SN 15kV 3xAFL-6 50mm²
w układzie trójkątym przyjęto $\sigma=100\text{MPa}$
kierunek GPZ Wągrowiec - Rogoźno

DROGA

Mariusz Tomczak

62-200 GNIEZNO, os. Przylesie 22 / Osiniec
kom. 0692-33-47-48; e-mail: biuro@drogamt.eu
NIP 784-198-10-75 REGON 300631493

Inwestor
Powiatowy Zarząd Dróg
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 53
62-100 Wągrowiec

OBIEKT: Rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1627P).

RYSUNEK:

Profil linii napowietrznej SN 15kV - odległości pionowej przy największym zwisie normalnym (+40C°SN)

1:100
1:500

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPR.	DATA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Adam Sakowicz	WKP/0190/PWOE/09	III 2018	
Sprawdzający	mgr inż. Paweł Linkowski	WKP/0147/POOE/08	III 2018	
BRANŻA	STADIUM	ROK OPR.	NR RYS. E-5	EGZ.
				NR STR. 58