



Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu

ul. Gnieźnieńska 53 tel / fax REGON: 570798203
62-100 Wągrowiec (67) 26 85 480 NIP: 766-16-40-504
www.pzdwegrowiec.pl e-mail: biuro@ pzdwegrowiec.pl



Wągrowiec, dnia 25 października 2019 r.

PZD-DM.2410/5/2019

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WĄGROWCU

62-100 Wągrowiec, ul. Gnieźnieńska 53
Tel./Fax/modem/ 67 26 85 480
REG. 570798203, NIP 766 16 40 504

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wyjaśnienie Nr 2

- I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019r. poz. 1843 ze zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu zawiadamia, że w dniu 24.10.2019 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Remonty dróg”, dotyczące:

Pytanie 1: Prosimy o zweryfikowanie zakresu prac rozbiórkowych. Zgodnie z załączonymi przekrojami normalnymi.

Dla zadania nr 1: należy wykonać warstwę ścieralną grubości 5cm na całej szerokości i długości prowadzonych prac, w przypadku naprawy uszkodzeń warstwę wyrównawczą należy wykonać na grubości 8cm, a w przypadku wymiany warstw bitumicznych jezdni zastosować warstwę wyrównawczą w ilości 100kg/m². Załączony przez Zamawiającego przedmiar uwzględnia mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości 6cm dla powierzchni 2265,5m² (poz.40).

Odpowiedź dla zadania nr 1:

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości do 6cm, należy wykonać w ilości wynikającej z zestawień uszkodzeń nawierzchni str. 10 opisu technicznego, na pozostałej powierzchni drogi pozostawiamy istniejącą nawierzchnię bez frezowania.

Warstwę wiążącą i ścieralną, należy wbudować na istniejącej nawierzchni bitumicznej (po lokalnym frezowaniu), podwyższając niweletę drogi do 9cm, co pokazano na rys. Profil podłużny.

Dla zadania nr 2: należy wykonać warstwę ścieralną grubości 5cm na całej szerokości i długości prowadzonych prac oraz zastosować warstwę wyrównawczą w ilości 75kg/m² przy pracach związanych z regulacją ścieku i wymianie obrzeży. Załączony przez zamawiającego przedmiar uwzględnia frezowanie korekcyjne 2-3cm dla powierzchni 50m² oraz rozebrania nawierzchni bitumicznej grubości 4cm dla powierzchni 50m².

Biorąc pod uwagę ilość nawierzchni bitumicznych do wykonania zakres prac rozbiórkowych jest zdecydowanie zaniżony. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną modyfikację przedmiarów.



Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu

ul. Gnieźnieńska 53 tel / fax REGON: 570798203
62-100 Wągrowiec (67) 26 85 480 NIP: 766-16-40-504
www.pzdwegrowiec.pl e-mail: biuro@ pzdwegrowiec.pl



Odpowiedź dla zadania nr 2:

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej o grubości do 6cm, dotyczy tylko miejsca uszkodzonej podbudowy 50m², wskazanej na rys. Plan sytuacyjny. Warstwę wyrównawczą i ścieralną układamy na istniejącej nawierzchni bitumicznej (po lokalnej naprawie 50m²), podwyższając niweletę drogi maksymalnie do 8cm.

Podwyższenie niwelety, skutkuje koniecznością regulacji (podwyższenia) obrzeży, zjazdów oraz ścieku z kostek betonowych. Niweleta chodnika pozostaje bez zmian, jego wywyższenie nad jezdnię zostanie zmniejszone z 14-16cm do min. 6cm.

Zakres prac rozbiórkowych (ilości przedmiarowe), są zgodne z przyjętą technologią wykonania prac.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.


DYREKTOR
inż. Robert Torz